



Załącznik do Programu budowy poidetek w świnoujskich szkołach

Minimalny zakres parametrów jakości wody jakie muszą być objęte badaniem, po wykonaniu
podejść do montażu poidetek w szkołach:

- * bakterie grupy coli i Escherichia coli
- * ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st.C
- * barwa
- * zapach
- * smak
- * przewodność elektryczna
- * pH
- * mętność

Jakość wody musi odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.